



Nr sprawy: 41/1132/2009

Temat: Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 02.09.2009 roku dotyczące postępowania przetargowego oznaczonego znakiem: 41/1132/2009 na dostawę układu chłodzenia i wentylacji rekonfigurowalnego symulatora robota prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy PZP.

Pytanie 1:

Dostawy jakiego typu urządzeń klimatyzacyjnych oczekuje zamawiający, dotyczy to sposobu ich montażu. Czy mają to być urządzenia typu ściennego, kasetonowego, przypodłogowego, podstropowe?

Odpowiedź:

Ze względu na możliwość montażu urządzeń klimatyzacyjnych Zamawiający wymaga urządzeń klimatyzacyjnych typu podstropowego.

W zastępstwie Dziekana
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

/ - /
prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska
Prodziekan ds. ogólnych
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa